

Замеры нагрузок, подключенных к АЧР, в замерный день 20.12.2017г.

Объект	Присоединение	АЧР-1			АЧР-2			ЧАПБ			Нагр., МВт*			Примечание
		№ очер.	Уставки сек	Гц	№ очер.	Уставки сек	Гц	№ очер.	Уставки сек	Гц	3-00	9-00	18-00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. ПС 110/6/6 кВ Салют	ф-Т-59				2	40,0	49,1				0	0,02	0,02	
	ф-Т-60				2	40,0	49,1				0	0	0	
	ф-6				2	40,0	49,1				0	0	0	
	ф-4				2	40,0	49,1				0,04	0,1	0,04	
	ф-9				2	40,0	49,1				0	0	0	
	ф-12				2	40,0	49,1				0,03	0,12	0,1	
	ф-30				2	40,0	49,1				0	0	0,124	
	ф-47				2	40,0	49,1				1,8	1,803	1,81	
ИТОГО:											1,870	2,043	2,094	

Первый Зам. генерального директора -
технический директор

Е.А. Крылов

Главный энергетик

В.И. Харьковский

Исп. Шланочкин Никита Евгеньевич
Тел.: 8(846)372-91-43